

**Energiekennzahlen für Gebäude, die mit Erdgas beheizt werden:**

Hier ist nur der Fossile Brennstoff berücksichtigt.

Die Gebäude werden bis auf die Sporthalle Willebadessen noch mit der Abwärme aus Biogasanlagen beheizt.

>150 kWh/m<sup>2</sup> schlecht

unter 90 kWh/m<sup>2</sup> gut

Zielwert <50 bis 90 kWh

	Verbrauch 2017	Heizfläche	Energiekennzahl
Rathaus	4.102,00 kWh	2.218,00 m <sup>2</sup>	1,85 kWh/m <sup>2</sup>
Eggeschule Grundweg mit Grundschule P/heim	42,00 kWh	5.208,00 m <sup>2</sup>	0,008 kWh/m <sup>2</sup>
Eggeschule Schützenweg mit Sporthalle	7.398,00 kWh	3.716,00 m <sup>2</sup> 516,00 m <sup>2</sup>	1,75 kWh/m <sup>2</sup>
Asylbewerberheim ehem. Schule mit Sporthalle	12.773,00 kWh	1.793,00 m <sup>2</sup> 516,00 m <sup>2</sup>	5,53 kWh/m <sup>2</sup>
Hallenbad mit 400 m <sup>3</sup> Wasser und 3 fach Sporthalle	25.906,00 kWh	1.812,00 m <sup>2</sup> 1.386,00 m <sup>2</sup>	8,101 kWh/m <sup>2</sup>
Sporthalle Willebadessen mit OGS und Sauna	165.142,00 kWh	1.971,23 m <sup>2</sup>	83,78 kWh/m <sup>2</sup>
Kindergarten	169,00 kWh	932,53 m <sup>2</sup>	0,18 kWh/m <sup>2</sup>
	<b>215.532,00 kWh</b>	<b>20.068,76 m<sup>2</sup></b>	<b>10,74 kWh/m<sup>2</sup> im Durchschnitt</b>

